

Государственному инспектору
г. Прокопьевска, г. Киселевска,
и Прокопьевского района
по пожарному надзору
С.В. Ксензенко
директора МБОУ «СОШ №14»
И.Г. Шафф

Ответ
на представление об устранении причин и условий, способствовавших
совершению административного правонарушения

По результатам рассмотрения представления №30 от 19 апреля 2019 года сообщаем следующее:

1. В рамках выполнения нарушений в «Центр ПСП» подана заявка для:
 - дополнительной установки датчиков АПС в помещении 2-го этажа по адресу ул. Ленина 50,
 - перевода систем противопожарной защиты и систем предотвращения пожара с ручного пуска на автоматический по ул. Ленина 34,50,
 - проверки состояния огнезащитной обработки с составлением акта по ул. Ленина 34,50,
 - предоставления исполнительной документации на установку и систему противопожарной защиты ул. Ленина 50,
 - переосвидетельствования дополнительных огнетушителей ул. Ленина 50,
 - восстановления работы табличек «Выход», (копия прилагается).
2. Силами «Центр ПСП» восстановлено дублирование сигналов о возникновении пожара на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и транслирующей этот сигнал организации.
3. Заключён договор на приобретение дверей эвакуационных выходов из поэтажных коридоров и лестничных клеток с ИП Клепалова Е.А. (копия прилагается).
4. В кабинетах начальных классов своими силами будет произведена покраска потолка материалом с негорючим составом.
5. В помещении столовой будет произведена покраска стеновых панелей материалами с показателями пожарной опасности соответствующими нормам установленного класса, своими силами.
6. Изучается вопрос по освобождению пути эвакуации и эвакуационного выхода актового зала загроможденного конструктивными элементами сцены и оборудованием.
7. Изучается вопрос по обеспечению исправности и укомплектованности пожарных кранов внутреннего противопожарного водопровода пожарными рукавами и стволом, запорными клапанами по ул. Ленина 50, (помещение мастерских 2 этаж и подвал).

директор МБОУ «СОШ №14»



Вх. №	49
лист	17 06 20 8
Отдел надзорной деятельности г. Киселевска	

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575774

Владелец Шафф Игорь Георгиевич

Действителен с 26.02.2021 по 26.02.2022