



МЧС РОССИИ
ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ
ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ ПО КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ
УПРАВЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ
ОТДЕЛ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ Г.ПРОКОПЬЕВСКА,
Г. КИСЕЛЕВСКА И ПРОКОПЬЕВСКОГО РАЙОНА
(ОНДПР г. Прокопьевска, г. Киселевска и Прокопьевского района УНДПР
Главного управления МЧС России по Кемеровской области)
пр.Шахтеров,28, г. Прокопьевск, 653000
тел/факс (8-384-6) 611-550; тел. 610-101
E-Mail: ogpn9@mail.ru, ogpn9doz@mail.ru

Предписание № 30/1/21

об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КИСЕЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 14»

Во исполнение распоряжения заместителя главного государственного инспектора г. Прокопьевска, г. Киселевска и Прокопьевского района по пожарному надзору № 30 от "25" марта 2019 года, ст.6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г № 69-ФЗ "О пожарной безопасности" в период: с 09 час 00 мин до 12 час 00 мин 15.04.2019 г., с 14 час 00 мин до 16 час 30 мин 16.04.2019 г., с 11 час 00 мин до 13 час 00 мин 18.04.2019 г

проведена проверка Ксензенко Светланой Владимировной - государственным инспектором г. Прокопьевска, г. Киселевска и Прокопьевского района по пожарному надзору совместно с: заместителем директора по БЖ Ишиным Вячеславом Викторовичем, заместителем директора по АХР Фроловой Светланой Валерьевной

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ "О пожарной безопасности" необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки.

№	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзацпункта) и наименование нормативного правового акта РФ и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	Сроки устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении ии (указывается только выполнение
Ул. Ленина, 50				
1.	Не допускать прокладку электропроводов в здании с отсутствием защиты от распространения пожара. В местах прохождения электропроводов через строительные конструкции с нормируемым пределом огнестойкости	ч.7. ст. 82, ФЗ №123 от 22.07.2008 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	22.07.2019	

	не предусмотрены кабельные проходки с пределом огнестойкости не ниже предела огнестойкости данных конструкций			
2.	Не допускать эксплуатацию светильников со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильника.	Подпункт в, п.42 Правил противопожарного режима в РФ утв. утв. ППРФ от 25.04.2012 N 390	22.07.2019	
3.	Не допускать эксплуатацию электропровода с видимыми нарушениями изоляции	Подпункт а п. 42 Правил противопожарного режима в РФ утв. утв. ППРФ от 25.04.2012 N 390	22.07.2019	
4.	Не допускать эксплуатацию электроосветительных приборов с повреждениями (спортзал)	Подпункт б п. 42 Правил противопожарного режима в РФ утв. утв. ППРФ от 25.04.2012 N 390	22.07.2019	
5.	Провести работы по заделке негорючими материалами отверстий и зазоров в местах пересечения противопожарных преград электрическими проводами,	п 22 Правил противопожарного режима в РФ утв. ППРФ от 25.04.2012 N 390	22.07.2019	
6.	Обеспечить требуемый предел огнестойкости и дымогазонепроницаемости в местах пересечения противопожарных преград различными инженерными и технологическими коммуникациями (в том числе электрическими проводами, кабелями)	п 22 Правил противопожарного режима в РФ утв. ППРФ от 25.04.2012 N 390	22.07.2019	
7.	Не допускать оставление без присмотра включенных в электрическую сеть электронагревательных приборов, а также других бытовых электроприборов.	Подпункт «е» п.42 Правил противопожарного режима в РФ утв. утв. ППРФ от 25.04.2012 N 390	22.07.2019	
8.	Не допускать оставление по окончании рабочего времени не обесточенными бытовые электроприборов в помещениях, в которых отсутствует дежурный персонал.	п.40 Правил противопожарного режима в РФ утв. ППРФ от 25.04.2012 N 390	22.07.2019	
9.	Не допускать хранение (в том числе временно) горючих материалов на путях эвакуации.	Подпункт «в» п. 36 Правил противопожарного режима в РФ утв. ППРФ от 25.04.2012 N 390	22.07.2019	
10.	Обеспечить работу эвакуационного освещения в круглосуточном режиме работы или его включение автоматически при прекращении электропитания рабочего освещения.	п. 43 Правил противопожарного режима в РФ утв. ППРФ от 25.04.2012 N 390	24.02.2020	✓
11.	Не размещать (устанавливать) на путях эвакуации и эвакуационных выходах (в том числе в проходах, коридорах, лестничных площадках) оборудование, производственные отходы, мусор	Подпункт «в» п. 36 Правил противопожарного режима в РФ утв. ППРФ от 25.04.2012 N 390	22.07.2019	
12.	Исключить хранение вещей, мебели и других горючих материалов на лестничной площадке.	Подпункт «к» п. 23 ППР в РФ утв. ППРФ от 25.04.2012 N 390	22.07.2019	

13.	Не размещать мебель, оборудование и другие предметы на подходах к пожарным кранам внутреннего противопожарного водопровода	Подпункт «ж» п. 23 Правил противопожарного режима в РФ утв. ППРФ от 25.04.2012 N 390	22.07.2019	
14.	Обеспечить исправность, своевременное обслуживание и ремонт внутреннего противопожарного водопровода (помещения мастерских, подвал)	п. 55 Правил противопожарного режима в РФ утв. ППРФ от 25.04.2012 N 390	24.02.2020	
15.	Обеспечить укомплектованность пожарных кранов внутреннего противопожарного водопровода пожарными рукавами, ручными пожарными стволами и пожарными запорными клапанами, организовать перекачку пожарных рукавов (не реже 1 раза в год) (помещения мастерских, подвал)	п. 57 Правил противопожарного режима в РФ утв. ППРФ от 25.04.2012 N 390	24.02.2020	
16.	Оборудовать дополнительными датчиками АПС помещения мастерской 2 этажа.	ст. 4, 83, 151ФЗ №123 от 22.07.2008 г. «Технический регламент о требованиях ПБ», п. 14 НПБ 110-03 Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией	24.02.2020	
17.	Обеспечить дублирование сигналов о возникновении пожара на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации	ч. 7ст. 83 Технического регламента		
18.	Обеспечить наличие и хранение исполнительной документация на установку и систему противопожарной защиты.	п 61 Правил противопожарного режима в РФ утв. ППРФ от 25.04.2012 N 390	24.02.2020	
19.	Обеспечить наличие знаков пожарной безопасности в полном объеме	п 43 Правил противопожарного режима в РФ утв. ППРФ от 25.04.2012 N 390	22.07.2019	
20.	Обеспечить объект защиты огнетушителями по нормам согласно пунктам 468 и 474 настоящих Правил и приложениям N 1 и 2	п.п. 70, 468, 474, приложения № 1 и № 2 Правил противопожарного режима в РФ утв. утв. ППРФ от 25.04.2012 N 390	22.07.2019	
21.	Обеспечить соблюдение сроков их перезарядки, освидетельствования и своевременной замены, указанных в паспорте огнетушителя.	п.п. 70 Правил противопожарного режима в РФ утв. утв. ППРФ от 25.04.2012 N 390	22.07.2019	
Ул. Ленина, 34				
22.	Не допускать эксплуатацию электропровода с видимыми нарушениями изоляции	Подпункт «а» п. 42 ППР а в РФ утв. утв. ППРФ от 25.04.2012 N 390	22.07.2019	

23.	Не допускать эксплуатацию светильников со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильника.	Подпункт «в» п.42 Правил противопожарного режима в РФ утв. утв. ППРФ от 25.04.2012 N 390	22.07.2019	
24.	Не допускать эксплуатацию электроустановок (распределкоробки) с повреждениями	Подпункт «б» п. 42 Правил противопожарного режима в РФ утв. утв. ППРФ от 25.04.2012 N 390	22.07.2019	
25.	Не допускать прокладку электропроводов в здании с отсутствием защиты от распространения пожара. В местах прохождения электропроводов через строительные конструкции с нормируемым пределом огнестойкости не предусмотрены кабельные проходки с пределом огнестойкости не ниже предела огнестойкости данных конструкций	ч.7. ст. 82. ФЗ №123 от 22.07.2008 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	22.07.2019	
26.	Провести работы по заделке негорючими материалами отверстий и зазоров в местах пересечения противопожарных преград электрическими проводами,	п 22 Правил противопожарного режима в РФ утв. ППРФ от 25.04.2012 N 390	22.07.2019	
27.	Обеспечить требуемый предел огнестойкости и дымогазонепроницаемости в местах пересечения противопожарных преград различными инженерными и технологическими коммуникациями (в том числе электрическими проводами, кабелями)	п 22 Правил противопожарного режима в РФ утв. ППРФ от 25.04.2012 N 390	22.07.2019	
28.	Обеспечить наличие знаков пожарной безопасности в полном объеме	п 43 Правил противопожарного режима в РФ утв. ППРФ от 25.04.2012 N 390	22.07.2019	
29.	Восстановить предусмотренные проектной документацией двери эвакуационных выходов из поэтажных коридоров и лестничных клеток, препятствующие распространению опасных факторов пожара на путях эвакуации.	подпункт «д» п 23 Правил противопожарного режима в РФ утв. ППРФ от 25.04.2012 N 390	22.07.2019	
30.	Запретить перевод систем противопожарной защиты и систем предотвращения пожара с автоматического пуска на ручной пуск	п. 62 Правил противопожарного режима в РФ утв. утв. ППРФ от 25.04.2012 N 390	22.07.2019	
31.	Обеспечить проведение не реже 1 раза в год в соответствии с инструкцией изготовителя проверки состояния огнезащитной обработки (пропитки), с составлением акт (протокол) проверки ее состояния?	п. 21 Правил противопожарного режима в РФ утв. утв. ППРФ от 25.04.2012 N 390	22.07.2019	
32.	Освободить путь эвакуации и эвакуационный выход актового зала, загроможденный конструктивными элементами сцены и оборудованием.	Подпункт «б» п. 36 Правил противопожарного режима в РФ утв. ППРФ от 25.04.2012 N 390	24.02.2020	

33.	Кабинет информатики оборудовать хладоновым (углекислотным) огнетушителем.	п. 472 Правил противопожарного режима в РФ утв. утв. ППРФ от 25.04.2012 N 390	22.07.2019	
34.	Исключить применение отделочных материалов потолков с неизвестными показателями пожарной опасности в кабинетах начальных классов.	ч. 6 ст. 134 ФЗ №123 от 22.07.2008 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	24.02.2020	
35.	Исключить применение отделочных материалов стен с показателями пожарной опасности выше установленного класса в помещении столовой.	ч. 6 ст. 134 ФЗ №123 от 22.07.2008 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	24.02.2020	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с предписанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания нормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц. В соответствии со статьей 38 ФЗ от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ "О пожарной безопасности" ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Ст. инспектор ОНДПР г. Прокопьевска,
г. Киселёвска и Прокопьевского района
Ксензенко Светлана Владимировна



(подпись)
М.Л.П.

"18" апреля 2019 г.

Предписание для исполнения получил:

(подпись)

"18" апреля 2019 г.

(должность, фамилия, инициалы)

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575774

Владелец Шафф Игорь Георгиевич

Действителен с 26.02.2021 по 26.02.2022